LABORATORIO QUIMICO LAMBDA

Tels.: 2286-1168 / 2226-4462 • Fax: (506) 2226-4462 • Apartado: 877-1011 San José, Costa Rica

e-mail: lambda@racsa.co.cr • www.laboratoriolambda.com

RESULTADO DE ANALISIS # **337,461**

---RESULTADO DE ANALISIS QUIMICO---

ilac-MRA ECA
Laboratorio de ensayo
Alcance de Acreditación Nº. LE-002
Acreditado a partir de: 16.04.1997
De manera indefinida Art. 11, Decreto ejecutivo 35522 y sus modificac.
Alcance disponible en www.eca.or.cr

FECHA: 13 DE ABRIL DE 2015 **SOLICITANTE:** YARLING ESQUIVEL

ATENCION: Srta. YARLING ESQUIVEL

REFERENCIA: MUESTRA DE AGUA POTABLE, TANGLEWOOD WELLNESS CENTER, RECIBIDA POR EL LABORATORIO LAMBDA EL DIA 08 DE ABRIL DE 2015.

ANALISIS:	RESULTADO PROMEDIO	VALORES SEGUN DECRETO 32327-S
pH*	**7,07**	**8,50 max**
TURBIDEZ*	**0,38 NTU**	**1 NTU max**
COLOR APARENTE*	**< 3 CU**	**5 max**
OLOR**	INOLORO	DEBER SER ACEPTABLE
SABOR**	INSIPIDO	DEBER SER ACEPTABLE
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA*	**440 µS/cm**	**---**
CLORO RESIDUAL LIBRE (Cl_2)*	**< 0,05 mg/L**	**0,6 mg/L max**
CLORO RESIDUAL COMBINADO (Cl_2)*	**< 0,05 mg/L**	**1,8 mg/L max**

OBSERVACIONES:

- **** ENSAYO NO ACREDITADO** *** ENSAYO ACREDITADO**
- VER ALCANCE DE ACREDITACION DEL LABORATORIO LAMBDA EN LA DIRECCION ELECTRONICA: www.eca.or.cr.
- PROCEDIMIENTOS UNICAMENTE DE REFERENCIA: STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 21st 2005.
- DIGITADO POR: GCL.
- MUESTRA CODIGO LAMBDA: 0250N.

RAFAEL F. AMON PEREZ
N.I. COCR 537

NOTA: Refiérase al código Lambda para cualquier consulta.
Resultados de analisis validos unicamente para la muestra enviada al laboratorio por el interesado.